GÁZELLÁTÁS
FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100



Vezető tervező: PESTI LEVENTE G–T/04–073–2002	Aláírás:	Építtető: Derekegyház Községi Önkormányzat Derekegyház, Kossuth L. u. 4.	Megrendelő: Derekegyház Községi Önkormányzat Derekegyház, Kossuth L. u. 4.	Rajzfajta: GÁZELLÁTÁS HELYSZÍNRAJZ ÉS ALAPRAJZ	
Tervező: PESTI LEVENTE G–T/04–073–2002	Aláírás:	Létesítmény: DEREKEGYHÁZI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB CÉLÚ CSALÁDBARÁT NEVELÉSI– ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYE ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA – ÉPÜLETGÉPÉSZET 6621 DEREKEGYHÁZ, RÁKÓCZI U. 16. (HRSZ.: 249)		Egyeztetések: ÉPÍTÉSZ / BELSŐÉP. / STATIKUS / GÉPÉSZ / SZABÁLYOZÁS	
Szerkesztő–rajzoló: PESTI LEVENTE G–T/04–073–2002	Aláírás:			VILLAMOS / KÖZMŰ / ÚTÉPÍTÉS / TŰZVÉDELEM / EGYÉB	
Belső tervezőnév: PESTI LEVENTE G–T/04–073–2002	Aláírás:	PESTI LEVENTE építőgépészeti–, gáz–és olajgaz–, energetikus–, gépészeti tervező–szakértő, műszaki ellenőr, gmbasz felülvizsgáló egyéni vállalkozó 5600 Békéscsaba, Gyékgyálló u. 104., Tel./Fax:70/6031–840, e–mail: hoerster@gmail.com		Tervlap.sz: KMTELJ rev20.1.0	Méretarány: M=1:1000 M=1:100 / Dátum: 2018.01.16. / Tervszám: RÉ/P–17/11/24–10 / Rajzjel: Gg–1

GÁZELLÁTÁS
HELYSZÍNRAJZ M=1:1000



JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő gázvezeték
- Meglévő – bontandó gázvezeték
- Tervezett gázvezeték
- Égési–levegő fsg. konc. szett
- Alsó–felső szellőző (180cm távban min. 150 cm2)
- Tervezési határ

MEGJEGYZÉSEK:

Kapcsolódó tervek: Gg–2.

Gázvezeték és szerelése:

Varratmentesen, vagy hosszvarratos szavatolt minőségű,
alkalmas acélcsővel (MSZ EN 10208–2, MSZ EN 10255) hegesztett kötéssel történik a szerelés.
Az épület új téli csúcs gázigénye: 15,50 m3/h (csökkenés: 0,86 + 0,51 = 1,37 m3/h).
Fal–és födém átvezetésekhez a tűzszakaszhatároknak
megfelelő védőcsövezés és ruglamos tömítés alkalmazandó!
Festés csak sikeres nyomásprőba után történhet.
A meglévő–megmaradó gázrendszeren biztonságtechnikai felülvizsgálatot kell elvégeztetni
készüléknyomásprőbával, készülékszervízzel együtt. A régi szolgálati lakás gázrendszere (G–4 mérő, 1–1 db gázkonvektor és tűzhely) elbontandó.
Minden egyéb előírást lásd a műlerásban.

LÉGTÉRTERHELÉSI ADATOK:

Terhatáron kívül. Az épület nyílászáró cseréjénél mind a gázmérő, mind a kazánházi helységnél
az ajtó éghetetlen anyagból készüljön és a meglévő alsó–felső szellőzőket eltávolítani tilos! A meglévő kazánházi kapolt üvegezést kicserélni tilos!

GÁZELLÁTÁS
FÜGGŐLEGES CSŐTERV M=1:50





Vezető tervező: PESTI LEVENTE G–T/04–073–2002	Aláírás:	Építtető: Derekegyház Községi Önkormányzat Derekegyház, Kossuth L. u. 4.	Megrendelő: Derekegyház Községi Önkormányzat Derekegyház, Kossuth L. u. 4.	Rajzfajta: GÁZELLÁTÁS FÜGGŐLEGES CSŐTERV	
Tervező: PESTI LEVENTE G–T/04–073–2002	Aláírás:	Létesítmény: DEREKEGYHÁZI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB CÉLÚ CSALÁDBARÁT NEVELÉSI– ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYE ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA – ÉPÜLETGÉPÉSZET 6621 DEREKEGYHÁZ, RÁKÓCZI U. 16. (HRSZ.: 249)		Egyeztetések: ÉPÍTÉSZ / BELSŐÉP. / STATIKUS / GÉPÉSZ / SZABÁLYOZÁS	
Szerkesztő–rajzoló: PESTI LEVENTE G–T/04–073–2002	Aláírás:			VILLAMOS / KÖZMŰ / ÚTÉPÍTÉS / TŰZVÉDELEM / EGYÉB	
Belső tervezőnév: PESTI LEVENTE G–T/04–073–2002	Aláírás:	PESTI LEVENTE építőgépészeti–, gáz–és olajgaz–, energetikus–, gépészeti tervező–szakértő, műszaki ellenőr, gmbasz felülvizsgáló egyéni vállalkozó 5600 Békéscsaba, Gyékgyálló u. 104., Tel./Fax:70/6031–840, e–mail: hoerster@gmail.com		Tervlap.sz: KMTELJ rev20.1.0	Méretarány: M=1:50 / – / Dátum: 2018.01.16. / Tervszám: RÉ/P–17/11/24–10 / Rajzjel: Gg–2

JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő gázvezeték
- Meglévő – bontandó gázvezeték
- Tervezett gázvezeték
- Égési–levegő fsg. konc. szett
- Alsó–felső szellőző (180cm távban min. 150 cm2)
- Tervezési határ

MEGJEGYZÉSEK:

Kapcsolódó tervek: Gg–1.

Gázvezeték és szerelése:

Varratmentesen, vagy hosszvarratos szavatolt minőségű,
alkalmas acélcsővel (MSZ EN 10208–2, MSZ EN 10255) hegesztett kötéssel történik a szerelés.
Az épület új téli csúcs gázigénye: 15,50 m3/h (csökkenés: 0,86 + 0,51 = 1,37 m3/h).
Fal–és födém átvezetésekhez a tűzszakaszhatároknak
megfelelő védőcsövezés és ruglamos tömítés alkalmazandó!
Festés csak sikeres nyomásprőba után történhet.
A meglévő–megmaradó gázrendszeren biztonságtechnikai felülvizsgálatot kell elvégeztetni
készüléknyomásprőbával, készülékszervízzel együtt. A régi szolgálati lakás gázrendszere (G–4 mérő, 1–1 db gázkonvektor és tűzhely) elbontandó.
Minden egyéb előírást lásd a műlerásban.

LÉGTÉRTERHELÉSI ADATOK:

Terhatáron kívül. Az épület nyílászáró cseréjénél mind a gázmérő, mind a kazánházi helységnél
az ajtó éghetetlen anyagból készüljön és a meglévő alsó–felső szellőzőket eltávolítani tilos! A meglévő kazánházi kapolt üvegezést kicserélni tilos!